

贡觉县住房和城乡建设局 民创工作简报

第 25 期

贡觉县住房和城乡建设局

2025 年 5 月 14 日

市城管局对贡觉县 2 个液化气站开展 安全隐患排查工作

根据昌都市城镇燃气安全专项治理工作要求，在市城管局的统一安排部署下，2025 年 5 月 14 日，市城管局局长柳发明同志、市燃气协会会长冶军、燃气专家谢磊等在贡觉县住建局党组书记加永泽仁同志的陪同下，对贡觉县家源、飞玛两家液化气站开展安全隐患排查工作。



此次安全隐患排查工作，重点围绕设备设施安全、管理制度落实情况、应急处置能力等方面开展。由于家园液化气站建于2011年，存在较多不符合现行标准的问题，发现重大隐患4项、一般隐患13项。以上问题主要涉及设备设施类、安全管理类、应急处置与记录类三方面，县住建局已与5月15日下发整改通知单，责令家源液化气站分别于2025年5月31日、6月6日前完成整改并报送整改报告和佐证材料。由于飞玛液化气站目前处于未取证评审阶段，对发现的问题责令于5月21日前完成整改，并结合评审整改报告一同报送至城镇燃气协会。



此次，在市城管的安排部署下，对县域内两家液化气站进行了一次全面且规范的安全检查，同时也使县住建局相关负责同志进一步明确了检查内容、流程、范围等，未构建燃气安全长效监

管机制，维护人民生命财产安全奠定了坚实基础。

